

## Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.

---

### Estremi della gara:

**Oggetto: Affidamento diretto su MEPA (ex art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020 ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016) per la verifica periodica dell'impianto di messa a terra ex DPR 462/2001 – SMART CIG ZC0319DC68**

---

### Domanda 1:

Vi preghiamo di chiarimenti in ordine alle richieste di cui all'art. 2, punti d), e) ed f) del Capitolato Tecnico, nonché nel capoverso successivo.

Le richieste indicate rientrano nell'ambito della manutenzione e della consulenza finalizzata alla manutenzione, preclusa, pertanto, agli Organismi Notificati.

A nostro carico possono essere senz'altro le richieste di cui ai punti a), b) e C) del citato art. 2.

---

### Risposta n. 1

Si conferma che per il servizio di verifica ed attestazione periodica dell'impianto elettrico di messa a terra, **il riferimento normativo è quello indicato nel Capitolato tecnico: "da eseguire in conformità al "D.P.R. 462/2001 e ss.mm.ii., e nel rispetto delle norme CEI vigenti".** I punti d) e) f) dell'art. 2 del Capitolato rientrano nella disciplina prevista dal documento INAIL "Impianti di messa a terra – DPR 462/01 Guida tecnica" visionabile al seguente link: <https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/moduli-e-modelli/ricerca-e-tecnologia.html>

In particolare, relativamente alle procedure e le metodologie di prova, si segnala che il par. 8.3 della guida tecnica al DPR 462/01 nell'indicare i "Controlli che devono essere effettuati durante la verifica dell'impianto di messa a terra" rimanda a quanto disciplinato nella guida CEI-ISPESL 64-14 "Guida alle verifiche degli impianti elettrici utilizzatori" che elenca le parti dell'impianto elettrico interessate al controllo.

In merito al contenuto del capoverso successivo, presente a pag. 4 del Capitolato, si ribadisce che tale capoverso fa riferimento ai risultati delle misurazioni effettuate e che qualora dovessero risultare casi di "non idoneità" le attività di manutenzione saranno effettuate da Consip.

---



Firma del responsabile approvazione

Divisione Sourcing Operation  
Il Responsabile  
(Ing. Mario Laurenti)

Vale la data della firma digitale  
del documento