

Risposta alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici invitati prima della data di presentazione delle offerte

Estremi della gara:

Oggetto: Affidamento Diretto art. 1 comma 2 lettera a) L. 120/2020 MePA - RdA 50655 - CIG 91500403E0- Oggetto: Fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche

Risposta alla richiesta di chiarimento:

Spett.le Amministrazione,

in riferimento alla trattativa diretta 2075787 "C- 50655 – Fornitura, posa in opera, gestione e manutenzione di infrastrutture di ricarica per auto elettriche (E.M)" si fa presente che le stazioni di ricarica di Enel X Italia sono conformi alle caratteristiche tecniche riportate nel capitolato tecnico al cap. 2 par. 2.1, fatta eccezione per la connettività con RS-485 in quanto tale dispositivo di connessione seriale è stato superato dagli altri strumenti di connettività messi a disposizione sulla stazione di ricarica tipo Juice box della scrivente (Wi-Fi, Bluetooth, 4G). Si richiede pertanto se le stazioni Juice Box della scrivente siano idonee per partecipare alla trattativa.

Risposta

Le stazioni di ricarica indicate sono idonee per la partecipazione alla trattativa di cui all'oggetto.

Divisione Sourcing Operation
Il Responsabile
(Gianandrea Greco)