

## **Errata corrige e Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.**

---

### **Estremi della gara:**

**Oggetto: Affidamento diretto sul MEPA (ex art. 50 D.Lgs. 36/2023, comma 1, lettera a/b) (VCP) - Rdo MePA 3754797 - Rda 51695 - Iniziativa 347/2023 - CIG Z883CE8E89 - Servizio di supporto per la sicurezza dei magazzini e scaffalature metalliche.**

---

### **Errata Corrige**

La documentazione di gara si intende integrata delle planimetrie e delle immagini delle scaffalature contenute all'interno della cartella "Magazzini" allegata alla Rdo.

### **Risposte alle richieste di chiarimenti**

#### **Domanda:**

Si richiedono le seguenti informazioni integrative:

- a. Dimensioni di massima dei magazzini;
- b. Tipologia e consistenza numerica delle scaffalature (divise per n° campate, n° livelli e portata massima);
- c. Ci sono scaffalature sprovviste di cartello di portata? Se sì, quante?
- d. Tipologia delle tipiche unità di carico stoccate (info indicative).

Inoltre, si chiede se sia possibile effettuare un sopralluogo prima della presentazione dell'offerta.

#### **Risposta:**

- a. Dimensioni dei magazzini:
  - in via Carucci 99  
Torre E 3 magazzini per un totale di 1000 mq  
Torre F 2 magazzini per un totale di 1100 mq  
VAT 2 magazzini per un totale di 1500 mq
  - In via Carucci 85 ci sono solo magazzini di scarse dimensioni generalmente senza scaffalature.
- b. La cartella compressa in allegato contiene le planimetrie dei magazzini con i livelli degli scaffali identificabili dal colore (2 livelli rosso, 4 livelli nero, 5 livelli blu, 6 livelli verde).  
Trova anche le seguenti immagini:
  - Scaffalatura leggera;
  - Scaffalatura pesante;
  - Cartello portata max.

Classificazione del documento: Consip Public

- c. All'interno delle planimetrie è indicato con un quadratino blu il cartello di portata massima.
- d. Gli scaffali vengono utilizzati per lo stoccaggio di scatoloni o mobilio

Si comunica, inoltre, che il sopralluogo non è previsto.

**Divisione Sourcing Operation**

*Il Responsabile*

(Gianandrea Greco)

*Vale la data di apposizione della firma digitale*

Classificazione del documento: Consip Public