

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte degli operatori economici prima della data di presentazione delle offerte.

Estremi della gara:

Affidamento diretto MePA ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del D.Lgs. 50/2016

per il Servizio di Rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) e istanza per (CPI) della centrale termica

- Smart CIG: Z581F4DDF8

Domanda 1:

Qual è la potenza complessiva (KW) o categoria DPR 151/11 (74. A,B,C) della Centrale Termica della quale va presentata l'istanza per l'ottenimento del CPI (SCIA) ?

Risposta 1:

la potenza è la seguente:

n. 3 caldaie, ciascuna ha una potenza di 610 KW.

n. 2 caldaie, ciascuna ha una potenza di 380 KW.

Domanda 2:

L'attività per la quale bisogna presentare istanza di valutazione progetto e poi SCIA è la 74.C oppure 74.B ? (questo per capire le spese che dobbiamo sostenere)

Risposta 2:

I versamenti non sono ricompresi nella parcella (vedi risposta 3). Pertanto se trattasi di 74.C o 74.B lo accerterà il professionista (fornitore) in fase di sopralluogo, e comunque la distinzione non condiziona l'offerta.



Domanda 3:

Si conferma che il CPI da rinnovare comprende tutte queste attività : (71b-34c-74c-49c-64b-70c)?

Risposta 3:

Si, confermiamo

Domanda 4:

L' importo dei versamenti da pagare alla tesoreria provinciale dello stato rientrano nella cifra a base dell'offerta ?

Risposta 4:

No, sono considerati a parte (l'importo dei versamenti sarà sostenuto da Sogei per conto dell'amministrazione)

Domanda 5:

Tutte le attività preliminari da svolgere prima della presentazione delle istanze al Comando vvf possono essere svolte in un'unica volta oppure bisogna incontrarsi più volte?

Risposta 5:

A discrezione di chi deve svolgere l'incarico

Firma del responsabile

Approvazione

Sante Dotto

Vale la data della firma digitale

del documento